



**LATVIJAS REPUBLIKA
KANDAVAS NOVADA DOME**

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV –3120 Reģ. Nr.90000050886,
Tālrunis 631 82028, 631 82026, Fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv

Kandavā

22.04.2013. Nr. 3-12/548

Uz 22.04.2013. Nr. 1-7/107

**Par iepirkumu „Tehniskā projekta
„Lauku ielas rekonstrukcija Kandavā”
izstrāde un būvdarbi”
ID Nr. KND 2013/9**

Kandavas novada Iepirkumu komisija 2013. gada 22. aprīlī ir saņēmusi jautājumus par Iepirkuma nolikumu:

LV standarts LV 190-2 „Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili” nosaka, ka var lietot normālprofilus NP 5,5 ar 3,5 m platu asfalta segu un 1,0 m platām nomalēm vai NP 7,5 ar 6 m platu asfalta segu un 0,75 m platām nomalēm. Viens vai otrs no šiem normālprofiliem būtu tuvāk piemērotākie Lauku ielas funkcijām, bet ne viens, ne otrs nav racionālākie.

Standarts pieļauj arī atkāpes, ievērojot konkrētas situācijas.

Lauku ielas gadījumā labākais risinājums būtu normālprofils ar 4,5 m asfalta segu un 1,0 m platām nomalēm.

Jautājums. Lūdzam precīzi pateikt, kādu normālprofilu pasūtītājs vēlas NP5,5, NP 7,5 vai piedāvāto alternatīvu.

Atbilde.

Piekrītam piedāvātajai alternatīvai.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisijas locekļi

D. Rudēvica - D. Rudēvica

I. Linuža

L. Skvarnoviča L. Skvarnoviča