



**LATVIJAS REPUBLIKA
KANDAVAS NOVADA DOME**

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV - 3120 Reģ.Nr.90000050886,
Tālrunis 631 82028, fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv

Kandavā

**Par iepirkumu „Aukstuma skapju iegāde
medību produkcijas uzglabāšanai”
ID Nr.KND 2014/11**

Kandavas novada Iepirkumu komisija 2014.gada 11.septembrī ir saņēmusi
jautājumus par Iepirkums ID Nr.KND 2014/11 nolikumu, lūdzot precizēt:

- 1) vai aukstuma skapim nepieciešams papildus ventilators?
- 2) vai norādītie aukstuma skapju izmēri (ne mazāk kā 1600x745x2000) ir
skapja ārējie vai iekšējie izmēri?
- 3) vai cūkas pirms ievietošanas skapī ir atdzesētas vai ar šo skapi viņas ir
jāatdzesē?

Atbildes:

- 1) papildus ventilators aukstuma skapim nav nepieciešams;
- 2) norādītie vēlamie izmēri (ne mazāk kā 1600x745x2000) ir aukstuma skapja
ārējie izmēri;
- 3) aukstuma skapī liemeņus paredzēts atdzesēt un uzglabāt rekomendējamā
temperatūrā, kas ir no -0°C līdz +7°C.

Kandavas novada domes
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (personiskais paraksts)

A.Ķieģelis