



LATVIJAS REPUBLIKA  
KANDAVAS NOVADA DOME

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV –3120 Reģ. Nr.90000050886,  
Tālrunis 631 82028, 631 82026, Fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv

Kandavā

22.10.2012. Nr. 3-12/1390  
Uz 17.10.2012. Nr. VS/AD/1106

**Par atklātu konkursu „Jumta seguma nomaiņa  
Kandavas sporta hallei Skolas ielā 12, Kandavā”  
ID Nr. KND 2012/19**

Kandavas novada Iepirkumu komisija 2012. gada 17. oktobrī ir saņēmusi jautājumus par Atklāta konkursa nolikumu:

1. Konkursa nolikuma 5.1.14. punktā ir prasība par pamatojumu atbilstībai Nolikuma 4.5.4. punktā minētajām prasībām pretendents ir jāiesniedz kredītiestādes galvojums par finanšu līdzekļu pieejamību būvniecībai, kas apliecina Pretendenta pieeju aizdevumiem, kredītlīnijai (-ām) vai citiem finanšu resursiem. Konkursa nolikumā nav atrodams punkts 4.5.4.!Lūdzam precizēt šo prasību!

**Atbilde:**

**Pretendenti Nolikuma 5.1.14. punktā noteiktās prasības nav jāņem vērā.**

2. Pasūtītāja dotajos apjomos Lokālajā tāmē Nr.1-2 punktā Nr.2 – „OSB/3 plākšņu montāža” =2280m<sup>2</sup> un materiāls OSB/3 plāksnes 15 mm=3,6m<sup>3</sup>, bet projekta lapā AR/MK Nr.2 dots OSB 3 (b=15mm)=2297,4m<sup>2</sup> un tas būtu =34,47m<sup>3</sup>. Lūdzam precizēt apjomu!

**Atbilde:**

**OSB plāksnes 15 mm, m<sup>3</sup> 36**

3. Pasūtītāja dotajos apjomos Lokālā tāmē Nr.1-2 punktā Nr.3 dots materiāls – „Pretvēja plēve-m<sup>3</sup> 2700” Lūdzam precizēt dotā materiāla mērvienību!

**Atbilde:**

**Pretvēja plēve m<sup>2</sup> 2700**

4. Pasūtītāja apjomu tāmēs ir dotas pieskaitāmās izmaksas- „Virszdevumi (3%), „Peļņa (5%) un „Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi (3%). Lūdzam precizēt – vai šie koeficienti ir jā saglabā visiem pretendentiem vienādi, vai katrs pretendents var likt savas pieskaitāmo izmaksu procentu likmes?!

**Atbilde:**

**Katrs Pretendents var likt savas pieskaitāmo izmaksu procentu likmes.**

5. Vai iespējams pretendentiem saņemt projektu DWG formātā, jo dotajos PDF rasējumos galvenie izmēri ir nesaskatāmi un tāpēc nav iespējams pārbaudīt Pasūtītāja dotos apjomus.

**Atbilde:**

**Pretendenti projektu DWG formātā var saņemt Kandavas novada būvvaldē (Dārza ielā 6, Kandavā, LV-3120), līdzīgi ņemot elektronisko datu nesēju, kurā projektu var ierakstīt.**

6. Pasūtītāja dotajos apjomos „Lokālā tāmē Nr.1-2” punktā Nr. 15- „Troses ar cilpām uzstādīšana jumta korē – 60m”; Nerūsošā tērauda trose (d=16)-60m, bet projekta lapā AR/MK Nr.2 jumta seguma specifikācijas tabulas punktā „13”dots „Nerūsošā tērauda trose d 8-10-75m”. Lūdzam precizēt troses diametru un apjomu!

**Atbilde:**

**Nerūsošā tērauda trose (d=10) 60m**

Kandavas novada domes izpilddirektors

G. Gelpers