

8. pielikums

Iepirkuma procedūras „Biomases katlumājas
Kandavā būvprojekta izstrāde, izbūve un
autoruzraudzība” nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/2 KF)

Tehniskie noteikumi



KANDAVAS NOVADADOME
SIA „KANDAVAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
„Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV - 3120
Reģ.Nr.41203006844,tālrunis 631 26072, 631 26188,fakss 631 26071

Kandavā

Nr. 1-4.1/72
19.03.2015.

Tehniskie noteikumi
būvprojekta „Katlu mājas rekonstrukcija” izstrādei projektam
„Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai,
modernizējot siltumapgādes sistēmu un tās avotus Kandavas pilsētā
(projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1./14/06/029)

- Veicot projektēšanas darbus ievērot visu spēkā esošo LR likumdošanu un būvnormatīvus.
- Ūdensapgādes pieslēgumu paredzēt pie esošās ūdensapgādes sistēmas Skolas ielā ar noslēgkrānu, rekonstruējot esošo ūdensvadu.
- Ūdensapgādei paredzēt PE caurules d-100, iebūves dziļums 1700 mm.
- Paredzēt sertificēta ūdens skaitītāja uzstādīšanu ūdensvada ievadā ēkā.
- Paredzēt ugunsdzēsības sistēmas izbūvi atbilstoši normatīvajiem aktiem.
- Kanalizācijas pieslēgumu paredzēt pie esošās kanalizācijas sistēmas Skolas ielā.
- Kanalizācijai paredzēt PVC caurules d-100 ar skataku pie ēkas un pieslēguma vietā.
- Kanalizācijas sistēmā paredzēt ievadīt notekūdeņus atbilstoši MK noteikumu Nr.34 , 43. punktā noteiktām prasībām.
- Projektā paredzēt izbūvēt lietus ūdeņu savākšanas sistēmu, nepieļaujot tā noplūdi kopējā kanalizācijas sistēmā.
- Paredzēt zaļās zonas un ielu segumu atjaunošanu sākotnējā stāvoklī.
- Paredzēt esošo klientu pieslēgšanu pie siltumapgādes sistēmas pēc katlu mājas rekonstrukcijas.

Būvprojektu saskaņot ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”
valdes loceklis

E. Bariss



Valsts vides dienests

VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, tālr. 63625332, fakss 63623375, e-pasts ventspils@ventspils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv
Ventspils

Tehniskie noteikumi Nr.VE15TN0009

(izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 13. panta otro un ceturto daļu,
Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu un 89.panta otro daļu)

Derīgi līdz 2020. gada 25. janvārim.

Persona, kura gatavojas veikt darbību:	SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 41203006844, adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads LV-3120, tālr. nr. 63126072, 63126188, kontaktpersona E.Makovskis tālr. nr. 29181411.
Paredzētā darbība:	katlumājas rekonstrukcija, paredzot divu esošo sadedzināšanas iekārtu (RS/9; MINSK-2) demon tāžu un jaunas ar šķeldu kurināmas sadedzināšanas iekārtas uzstādīšanu (<i>ievadītā siltuma jauda 3.1 MW</i>), jaunas ar granulām kurināmas sadedzināšanas iekārtas uzstādīšanu (<i>ievadītā siltuma jauda 0.58MW</i>).
Paredzētās darbības norises vieta:	Kandavas novada Kandavas pilsētas nekustamais īpašums Skolas iela 18, kas atrodas dabas parka „Abavas senleja” (Natura 2000) neitrālās zonas teritorijā.
Pamatojums:	2014. gada 29. decembrī SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" reģistrētais iesniegums.

1. Vides aizsardzības prasības:

- 1.1. Izvēlēties tādus tehnoloģiskos risinājumus un pielietot tādus palīg līdzekļus, kas sadedzināšanas iekārtu demontāžas darbu veikšanas laikā nepieļautu vides piesārņojumu, kā arī paredzēt pasākumus vidē nonākošā piesārņojuma savākšanai, ja rodas šāda nepieciešamība.
- 1.2. Emisijas no sadedzināšanas iekārtām nedrīkst pārsniegt robežvērtības, kas noteiktas Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumu Nr.187 "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām" 4.pielikumā.
- 1.3. Paredzēt ierobežot piesārņojošo vielu emisijas gaisā, izmantojot atbilstošas tehnoloģiskās iekārtas, lai tiktu nodrošināta Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktā gaisa kvalitāte.
- 1.4. Mazās katlumājas dūmeņa augstumam jābūt tādā, lai nodrošinātu gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu. Nepieciešamo dūmeņa augstumu nosaka, izmantojot Ministru kabineta 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” 8.punktā minētās datorprogrammas.

- 1.5. Mazās katlumājas dūmeņa augstumam jāatbilst Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.534 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"" noteiktajām prasībām.
- 1.6. Mazās katlumājas radītā trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos noteiktos trokšņa normatīvus. Ja mazā katlumāja atrodas ne tālāk par 100 m no dzīvojamām ēkām, ventilatorus un sūkņus novietot mazās katlumājas iekšienē vai aprīkot ar troksni slāpējošu apvalku, vai veikt citus prettrokšņa pasākumus, kas nodrošina, lai netiktu pārsniegti normatīvajos aktos noteiktie trokšņa normatīvi. Darbības, kas rada būtisku troksni ārpus mazās katlumājas (arī cietā kurināmā izkraušanu), nedrīkst veikt no pulksten 23.00 līdz 07.00.
- 1.7. Nodrošināt kurināmā (koksnes šķeldas, granulu) uzglabāšanu speciālā šim nolūkam aprīkotā vietā.
- 1.8. Nodrošināt kurināmā uzglabāšanas vietas tehnisko risinājumu, lai samazinātu piesārņojošo vielu emisijas gaisā tā uzglabāšanas un transportēšanas procesā.
- 1.9. Nodrošināt atkritumu, kuri radušies būvniecības un demontāžas laikā, t.sk. bīstamo atkritumu, nodošanu apsaimniekošanai firmām, kuras ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
- 1.10. Paredzēt ražošanas atkritumu (pelni, izdedži u.c.) savākšanu un īslaicīgu uzglabāšanu mazās katlu mājas teritorijā speciālā šim nolūkam aprīkotā vietā tā, lai neradītu gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojumu. Nodrošināt šo atkritumu nodošanu apsaimniekošanai firmām, kuras ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju, vai šo atkritumu utilizāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- 1.11. Gadījumā, ja šo tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskos risinājumus saskaņot ar Valsts vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi.
- 1.12. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms būtiskām izmaiņām esošā C kategorijas piesārņojošā darbībā iesniegt iesniegumu būtisku izmaiņu veikšanai Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē.
- 1.13. Modelēt mazās katlumājas ietekmi uz gaisa kvalitāti pēc rekonstrukcijas atbilstoši Ministru kabineta 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” 8., 9. un 10. punktu prasībām.
- 1.14. 14 dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē iesniegt projektu dokumentāciju, izpildedokumentāciju un dokumentus, kas apliecina šo tehnisko noteikumu izpildi, t.sk. sadzīves un bīstamo atkritumu, kas radušies būvniecības procesā, nodoto daudzumu deponēšanai vai otrreizējai pārstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2. Izvērtētā dokumentācija:

- 2.1. Paredzētās darbības iesniegums uz 3 lapām;
- 2.2. Iesniedzēja sagatavotā papildinformācija uz 21 lapām;
- 2.3. Valsts un pašvaldību institūciju sniegtā informācija uz 4 lapām.

3. Piemērotās tiesību normas:

- 3.1. Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkts, 64.panta pirmā daļa, 65.panta ceturtā daļa, 66.panta pirmā daļa, 76.pants, 77.panta pirmā daļa, 79.panta pirmā daļa, 89.panta pirmā un otrā daļa;
- 3.2. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pants, 5. pants, 14.panta pirmā daļa, 15., 16. pants, 17.panta pirmā, otrā, trešā daļa;
- 3.3. Būvniecības likuma 2.pants;
- 3.4. Likuma "Par zemes dzīlēm" 10. pants;
- 3.5. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13.panta otrā daļa;
- 3.6. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3.panta 1. un 3.punkts;
- 3.7. Vides aizsardzības likuma 3.panta pirmās daļas 3.punkts;

- 3.8. Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 3.2., 3.3., 3.4., 3.8.apakšpunkts;
- 3.9. Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumu Nr.187 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 9.1.apakšpunkts;
- 3.10. Ministru kabineta 14.12.2004. noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” II nodaļa;
- 3.11.Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikums;
- 3.12.Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 15.punkts;
- 3.13. Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 165. punkts;
- 3.14. Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 6.punkts, 2.pielikuma 1.1. punkts.

Šos tehniskos noteikumus mēneša laikā var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045. Iesniegumu par Administratīvā akta apstrīdēšanu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (14.11.2001.) 77.pantu iesniedz Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV-3601.

Direktore

26.01.2015.



I. Pļaviņa

I.Pļaviņa