



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
TUKUMA DAĻA

Raiņa iela 24, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; tālr.:63123507; fakss: 63107311; e-pasts: tukums@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Tukums
(izdošanas vieta)
2021.gada 04. novembrī
(datums)

Kandavas deju skola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)
Reg. Nr.4372903002
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Lielā iela 28, Kandava,
Tukuma novads, LV-3120
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11.6 - 3.1 /101

2021. gada 2.novembrī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas Kandavas posteņa komandieris majors Gatis Celms
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Kandavas deju skolas direktorei Andrai Eimanei

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Kandavas deju skolas, telpu, kas atrodas Lielā iela 28, Kandavā, Tukuma novadā
(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktu)
1	2	3	4
1.	Nav	-	-

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Deju skolas telpās nav veikta elektroinstalācijas pārbaude. (esošajiem pārbaudes rezultātiem beidzies termiņš)	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts	Līdz 2022. gada 1. martam
2.	Uz skatuves esošais iekšējās ugunsdzēsības krāns nav darba kārtībā.	„Ugunsdrošības noteikumi” 100. punkts	Līdz 2022. gada 1. decembrim

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzsklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļa aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļa brīdina,
ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus
noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes
Tukuma daļa vár uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā
termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda.
Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekritat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim,
Dobeles ielā 16, Jelgavā
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Gatis Celms
(amatpersonas vārds, uzvārds)

Gatis Celms
(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

K.Dž. aude Andre E. mone
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20 21.gada 5 novembrī